

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.001 - Sai-B-avUF-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	235	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.002 - Sai-B-apUF-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	<1	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	460.5	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.003 - Sai-D-V1-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	4	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	478	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.004 - Sai-D-V5-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	7	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	474	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.005 - Pom-B-avUV-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	101	100
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	438	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.006 - Pom-B-apUV-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	<1	20
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.007 - Pom-D-V2-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	3	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	437	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.008 - Vau-BFo-avUV-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	42	100
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	1	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	500	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.009 - Vau-BFo-apUV-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	1	20
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.010 - Vau-BGe-avUV-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	23	100
Enterocoques	CFU/100 mL	1	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	1	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	360	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.011 - Vau-BGe-apUV-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	1	20
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.012 - Vau-D-D

Date de prélèvement : 09.12.2024

Date arrivée : 09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	8	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	1	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	363	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.013 - Gou-D-V2-D

Date de prélèvement :09.12.2024

Date arrivée :09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	10	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	1.1	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	581	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.014 - Cha-D-D

Date de prélèvement : 09.12.2024

Date arrivée : 09.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	54	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	661	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5882 Commune de Saignelégier

Echantillon: P24-5882.015 - Vau-D-D

Date de prélèvement :12.12.2024

Date arrivée :12.12.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	---	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0